



CAWANGAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK  
JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA

# SIJIL EMAL

Sijil Pendaftaran Bahan/Barangan Elektrik (Electrical Material Approved List) ini dikeluarkan kepada **pengilang/pembekal** :

Syarikat : **PANASONIC MANUFACTURING MALAYSIA BERHAD**  
Alamat : NO. 3, JALAN SESIKU 15/2, SECTION 15, SHAH ALAM INDUSTRIAL SITE,  
40200 SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN.

Bahan : **FANS (VENTILATING FAN)**

Pendaftaran ini adalah seperti butiran di bawah dan tertakluk kepada Spesifikasi JKR dan **syarat-syarat di muka surat 2**. Sijil ini hendaklah dibaca bersama **Lampiran** (1 muka surat).

Pengilang	:	PANASONIC MANUFACTURING MALAYSIA BERHAD
Negara Pengilang	:	MALAYSIA
Jenama	:	KDK
Model	:	25AQM7
Kadaran	:	240 V, 50 Hz DAN SEPERTI LAMPIRAN
No. Perakuan ST/No. Sijil/	:	PENSIJILAN BARANGAN SIRIM : PP075310
Laporan Ujian Jenis	:	PERAKUAN ST : SJT161301000182024 LAPORAN UJIAN SIRIM : 2020EA0104 LAPORAN UJIAN CVC : GJW2024-3358
Tarikh Tamat	:	15.10.2027
Rujukan Standard	:	IEC 60665:2018, IEC 60335-2-80 (ED3.0):2015, MS 1597-2-80:2010 & IEC 60335-1 (ED5.0):2010
Catatan	:	-



Tarikh dikeluarkan/diperbaharui : 19 Ogos 2024

**Ir. NOOR ASHIKIN BINTI MD TAMIMI**  
Pengarah Perkhidmatan Pakar  
Cawangan Kejuruteraan Elektrik  
b.p. Ketua Pengarah Kerja Raya  
JKR Malaysia

LAMPIRAN

<b>Perihal Barangan</b>	: VENTILATING FAN
<b>Nama Syarikat</b>	: PANASONIC MANUFACTURING MALAYSIA BERHAD
<b>Alamat Syarikat</b>	: NO. 3, JALAN SESIKU 15/2, SECTION 15, SHAH ALAM INDUSTRIAL SITE, 40200 SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN.
<b>No. Telefon</b>	: 03 – 5891 5583
<b>No. Faksimile</b>	: 03 – 5891 5551
<b>E-mel</b>	: ir.pmma@my.panasonic.com
<b>Nama Pengilang</b>	: PANASONIC MANUFACTURING MALAYSIA BERHAD
<b>Negara Pengilang</b>	: MALAYSIA
<b>Jenama</b>	: KDK
<b>No. Perakuan ST / No. Sijil / Laporan Ujian</b>	: PENSIJILAN BARANGAN SIRIM : PP075310 PERAKUAN ST : SJT161301000182024 LAPORAN UJIAN SIRIM : 2020EA0104 LAPORAN UJIAN CVC : GJW2024-3358
<b>Tarikh Tamat</b>	: 15.10.2027
<b>Rujukan Standard</b>	: IEC 60665:2018, IEC 60335-2-80 (ED3.0):2015, MS 1597-2-80:2010 & IEC 60335-1 (ED5.0):2010
<b>Catatan</b>	: -
<b>Muka Surat</b>	: 1 daripada 1

KETERANGAN

NO.	MODEL	SIZE	RATED VOLTAGE (V) & FREQUENCY (Hz)	RATED WATTAGE (W)	AIR VOLUME FLOW RATE (ft <sup>3</sup> /min)
1	25AQM7	250 mm (10")	240 V, 50 Hz	29 W	549.14

